



PROFESSIONAL SERVICES

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «Каз Профи Сервис»

Телепов А.С.



Дата: «30» января 2026 г.

Экспертно-аудиторское заключение

в области пожарной безопасности № 26-06-А от 30.01.2026 года

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»,

Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Қабланбек, с. Кабыланбек, ул. Ж.Борашов, д. 61

Заключение в течение 5 рабочих дней
поступило в

вх. № _____ дата _____

Kipic №	98
« 04 »	02 2026 ж.
«ҚР ТЖМ Түркістан облысының ТЖД Сарыағаш ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесі	

Содержание:

1. Сведения об исполнителе и заказчике.
 - 1.1. Сведения о заказчике.
 - 1.2. Сведения об исполнителе – экспертной организации.
2. Основание для проведения аудита в области пожарной безопасности.
3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска
4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности.
5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.
6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности
7. Общетеchnическая характеристика объекта
8. Документарная проверка
9. Результаты обследования объекта
10. Выводы
11. Дополнительные условия настоящего заключения
12. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации
13. Приложения

1.1 Сведения о заказчике.

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»,
БИН 170140019855

Адрес: Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Кабланбек, с. Кабыланбек, ул. Ж.Борашов, д. 61
Заведующая : Токкүлиева А. Қ.

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации.

Экспертная организация ТОО «Каз Профи Сервис», БИН: 230940001740 аккредитована на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности.

Аттестат аккредитации № KZ17VVB00001001 от 21 ноября 2023 г

2. Основание для проведения аудита в области пожарной безопасности.

Договор: № 26 - 06 от 20.01.2026 г.

3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска.

Аудит в области пожарной безопасности проводится в целях определения соответствия объекта требованиям пунктов пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

- Главный эксперт аудитор Кылибаев З.М
- Инженер в области пожарной безопасности Ризаметов А.А.

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.

В ТОО «Детский ясли сад «Абайжан», расположенного по адресу: Республика Казахстан, Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Кабланбек, с. Кабыланбек, ул. Ж.Борашов, д. 61.

Ф 1.1. Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений;

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности.

Перечень законодательных и нормативных актов, регламентирующих требования пожарной безопасности для объекта. Правила пожарной безопасности, № 55 от 21.02.2022 (далее – ППБ).

7. Общетеchnическая характеристика объекта.

Здания, помещения предназначены для: дневного пребывания детей дошкольного возраста.

Здания, помещения представляют собой: спальные помещения, игровые залы, спортивный зал и кабинеты.

Техническое описание конструктивных элементов Блок А детский сад:

- Этажность – один;
- Фундамент –бетон;
- Наружные и внутренние капитальные стены – саман;
- Внутренние стены и перегородки (материал) – саман;
- Чердачное перекрытие- доска;
- Кровля- шифер;
- Площадь здания, помещений: 89,7 м²
- Объем здания: 484м³
- Высота:3м
- Освещение: электрическое
- Отопление: автономное
- Объект охраняется: штатная охрана.

8. Документарная проверка:

№ п/п	наименование документации	имеется	отсутствует	примечание
1	Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности	имеется		
2	Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума	имеется		
3	Приказы об установлении противопожарного режима	имеется		
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте	имеется		
5	Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей	имеется		
6	Акт ввода в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации	имеется		

7	План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации	имеется		
8	Акты проверки работоспособности систем внутреннего противопожарного водоснабжения		Не имеется	Не предусмотрено
9	Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждений кровли		Не имеется	Не требуется
10	Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения	имеется		
11	Протокол проверки состояния огнезащитной обработки	имеется		
12	Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети	имеется		
13	Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств	имеется		

9. Результаты обследования объекта

Изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушений: нарушений нет.

10. Выводы

По результатам проведения аудита в области пожарной безопасности, экспертная организация приходит к выводу, что на момент проведения аудита ТОО «Детский ясли сад «Абайжан», по адресу: Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Кабланбек, с. Кабыланбек, ул. Ж.Борашов, д. 61, соответствует требованиям пожарной безопасности.

11. Дополнительные условия заключения по результатам независимой оценки пожарного риска.

- настоящее заключение теряет силу в случаях: ликвидации или смены Заказчика (юридического лица);
- появления, не указанных в настоящем заключении вновь возникших нарушений требований пожарной безопасности;
- изменения объемно-планировочных, конструктивных решений объекта защиты;
- изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта защиты или его частей;
- капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения объекта.

12. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации: отсутствует.

13. Приложения:

- документы по аккредитации;
- копии документов об образовании лиц, участвующих в проведении аудита;
- договор на проведение работ по аудиту в области пожарной безопасности;
- копии подтверждающих документов по пункту 8 заключения.

Представители объекта аудита (заказчика):

Заведующая

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»



Токкубева А. К.

Представители экспертной организации, проводившей аудит:

Директор ТОО «Каз Профи Сервис»



Раствор А.С.

Главный эксперт в области пожарной безопасности



Килибаев З.М.



**«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
КЕАҚ Түркістан облысы бойынша филиалы Сарыағаш
ауданының заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі**

**Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы
анықтама**

БСН 170140019855

бизнес-сөйкестендіру нөмірі

Сарыағаш қаласы

2023 жылғы 22 тамыз

(олді мекен)

Атауы:

"Абайжан" бобекжай балабақшасы" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Орналасқан жері:

Қазақстан, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы,
Қабланбек ауылдық округі, Қабыланбек ауылы, көшесі
Ж.Борашов, үй 60, пошта индексі 160916

Басшы:

Заңды тұлғаның уәкілетті органымен
тағайындалған(таңдалған) басқарушы
ТАҒАЕВ ЖАКСЫЛЫҚ ӘУЕСХАНҰЛЫ

**Құрылтайшылар
(қатысушылар,
бастамашы азаматтар):**

ТАҒАЕВ ЖАКСЫЛЫҚ ӘУЕСХАНҰЛЫ

**Алғашқы мемлекеттік
тіркеу күні:**

2017 жылғы 20 қаңтар

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның
мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжат болып табылады


Берілген күні: 07.02.2025

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қалат тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».



*Штрих-код ГЕДОЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГЕДОЛ и подписанные электронно-цифровой подписью ИАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

1-я 1-ая бет



Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне
(көппәтерлі тұрғын үйлер, офистер, өндірістік, сауда объектілері және т.б.)
ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-2) / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-2)
на регистрируемые объекты недвижимости
(многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.)

1. Облысы	Түркістан облысы
Область	Туркестанская область
2. Ауданы	Сарыағаш ауд., Қабыланбек а.о.
Район	р-н Сарыағашский, с.о. Кабыланбекский
3. Қала (кенті, елді мекені)	Қабланбек а.
Город (поселок, населенный пункт)	с. Кабланбек
4. Қаладағы аудан	
Район в городе	
5. Мекен-жайы	Ж.Борашов көш., 61 ү.
Адрес	ул. Ж.Борашов, д. 61
6. Кадастрлық нөмір	
Кадастровый номер	19:296:051:1150:1/A
7. Түгендеу нөмір	
Инвентарный номер	011-31227
8. Мақсат арнауы(жоспар бойынша литер)	бала бақша(А)
Целевое назначение (литер по плану)	детский сад(А)
9. Қордың санаты	тұрғын емес
Категория фонда	нежилой

(нежилой/жилой, если вторичный объект расположен в многоквартирном жилом доме, необходимо указать "ВО в составе МКД")

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сериясы, жобаның түрі	А	8. Тұрғын емес үй-жайдың ауданы	-
Серия, тип проекта		Площадь нежилых пом-ий	
2. Қабат саны	1	9. Пәтер саны	-
Число этажей		Число квартир	
3. Құрылыс ауданы	121	10. Үй-жайлар, бөлмелер саны	6
Площадь застройки		Число помещений, комнат	
4. Ғимараттың ауқымы	484	11. Қабырға материалы	сәзім
Объем здания		Материал стен	сәзім
5. Жалпы алаңы	89,7	12. Салынған жылы	1989
Общая площадь		Год постройки	
6. Балконның, лоджияның және т.б.		13. Табиғи тозу	
алаңы		Физический износ	
Площадь балкона, лоджии ж.б.			
7. Тұрғын ауданы			
Жилая площадь			

Паспорт
Паспорт составлен

19.04.2024

ж. жасалған
г.

Бөлімше басшысы
Руководитель отделения (қолы / подпись)

Дүйсенов Р.А.

М.О.
М.П.

АУДАҢДАРДЫҢ ОРНАЛАСУЫ / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ

	Жеке пәтерлерде / В отдельных квартирах	Коридор типті жайларда / В помещениях	Жатақана-ларда / В общежитиях	Қонақ үйлерде / В гостиницах	Аудандардың жалпы санынан / Из общего числа площади				Бөлме саны бойынша пәтерлердің орналасуы / Распределение квартир по числу комнат				
					Мансардаларда / в мансардах	Жергіліктілерде / в подвалах	Цокольда / кабаттарда / в цоколях	Барактарда / в бараках	1 бөлмелі / 1-комнатные	2 бөлмелі / 2-комнатные	3 бөлмелі / 3-комнатные	4 бөлмелі / 4-комнатные	5 бөлмелі / 5-комнатные
Тұрғын пәтерлер саны / Количество квартир													
Тұрғын бөлмелер саны / Количество жилых помещений													
Жалпы аудан, м2 / Общая площадь, м2													
Тұрғын аудан, м2 / Жилая площадь, м2													

ТҮРГҮН ЕМЕС ЖАЙЛАР / НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Аудан / Площадь	Тұрғын емес жайлардың тұрғын ауданы / Жилая площадь в нежилом помещении	Саудалар / Торговая	Өнеркәсіп-өндірістік ғимараттар және құрылыстар / Промышленно-производственных зданий и сооружений	Қоймалық / Складская	Тұрмыстық қызмет көрсету / Бытового обслуживания	Гараждар / Гаражи	Басқару, ғалым, банктік, қоғамдық ұйымдар мен мекемелер және т.б. / Орган-изации и учреждений, бан-ковские, общественных и т. д.	Қоғамдық тамақ / Общественного питания	Білім мекемелері / Учреждений образования	Транспорттық ғимараттар және құрылыстар / Транспортных зданий и сооружений	Емдеуге арналған, денсаулық сақтау / Здравоохранение, лечебного назначения	Дене мәдениеті және спорт / Физкультуры и спорт	Мәдениет және өнер мекемелері / Учреждений культуры и спорта	Инженерлік жабдар құрылымы / Сооружений инженерных сетей	Басқа / Прочие	Барлығы / Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бітімі / Основная																
Қосымша / Дополнительная																

Жер бағытын өзгерістің құжаттар бойынша / По землеустроительным документам	Шіндігінің пайдаланылуы бойынша / По фактическому использованию	Құрылыс нысанының ауданы, м ²			Жабдыкталған аудандар / Оборудование помещений				жасыл отырғытулар / зеленые насаждения							
		барлығы / всего	негізгі құрылыс астында / под основными строениями	Басқа да салулар мен құрылыс астында / под прочими строениями и сооружениями	асфальт жабулар / асфальтовое покрытие	басқа да аймақтар / прочие застройки	топырақ / грунт	барлығы / всего	Спорттық / спортивные	балалардың / детские	шаруашылық / хозяйственные	барлығы / всего	оның ішінде / в том числе			
													ағашты когал алаң / газон с деревьями	жемісті бақ / плодовый сад	когал алаң, гүл өсетін қауымба / газоны, цветочные клумбы	бақша / огорода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2150 кв.м.	2150 кв.м.															

Негізгі және қызметтік құрылыстардың, суық жалғай салыныстардың, подвалдардың, аула құрылыстарының, жолдардың тағайындауы мен сипаттамасы / Назначение и характеристика основных и служебных строений, холодных пристроек, подвалов, дворовых сооружений, замощений

Жоспар бойынша литер / Литер по плану	Тағайындау / Назначение	Ауданы, м ² / Площадь, м ²	Көлемі, м ³ / Объем, м ³	Тоту / Износ, %	Конструктивтік элементтердің сипаттамасы / Описание конструктивных элементов					
					іргетас / фундамент	қабырғалар және қақпақтар / стены и перегородки	жабылулар / перекрытия	төбе жабындысы / кровля	егендер / поли	ойықтар / проемы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	бала бөксіз / детский сад	121,0	484,0	0	бетон / бетон	саман / саман	ағашты түптеу / досев. переплет.	профилді такта / профлист	тактайлы / досчатый	пластик / пластик
Г1	асылма / кухня	16,0	40,0	0	бетон / бетон	саман / саман	ағашты түптеу / досев. переплет.	профилді такта / профлист	бетон / бетон	
I	асылма / извес	287,7	0,0	0	бетон / бетон	метал тіреу / метал. стойки		профилді такта / профлист	бетон / бетон	
Итого:		424,7	524,0							

Орындаған маман(дар) _____ Нисанов М.Н.
Выполнил(и) специалист(ы) (Т.А.Ә., қолы / Ф.И.О., подпись)
19.04.2024 ж. жағдайына құрастырылған

Бекітсе басшысы _____ Дүйсенов Р.А.
Руководитель организации (Т.А.Ә., қолы / Ф.И.О., подпись)

№	Конструктивтік элементтердің атауы Наименование конструктивных элементов		Конструктивтік элементтердің сипаттамасы (материал, өрлеуі және т.б.) Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)	Техникалық жағдайы (отыруы, шіруі, жарылуы және т.б.) Техническое состояние (осадка, гниль, трещины и т.д.)	Тоғу % Износ %	Ағымдағы өзгерістер / Текущие изменения	
1	2		3	4	5	6	
А - дetskий сад							
1	Күетасы Фундамент		бетон бетон	Жақсы Хорошее			
2	а) ішкі және сыртқы тұрақты қабырғалары наружные и внутренние капитальные стены		саман саман	Жақсы Хорошее			
	б) ара қабырға перегородки		саман саман	Жақсы Хорошее			
3	Арақабан Перекрытия	шатырлық чердачное кабатаралық междуетажное	ағашты түптеу дерев. переплет	Жақсы Хорошее			
4	шатыр крыша		профилді тақта профлист	Жақсы Хорошее			
5	Еден Полы	1-ші қабаттың 1-го этажа келесі қабаттардың последующих этажей	тақтаалы дощатый	Жақсы Хорошее			
6	Ойықтар Проемы	терезелер окна	пластик пластик	Жақсы Хорошее			
		есіктер двери	ағаш деревянные	Жақсы Хорошее			
7	Өрлеу жұмыстары Отделочные работы	ішкі внутренние	сырланған оштукатурено	Жақсы Хорошее			
		сыртқы наружные	сырланған оштукатурено	Жақсы Хорошее			
8	Ыстық су мен қамтамасыздырылған Горячее водоснабжение						
9	Су қабырғы / Водопровод						
10	Канализация / Канализация						
11	Электрмен жарықтандыру Электроосвещение		иә / да	Жақсы Хорошее			
12	Жылу Отопление	пешті / печное					
13		газ пешті / печное газовое					
14		ЖЭО-нан / от ТЭЦ					
15		АГВ-дан / от АГВ					
16		және жылу қондырғынан от индивидуальной отопительной установки	газбен на газе	иә / да	Жақсы Хорошее		
17			қатты отын мен на твердом топливе				
18		аудандық қазандығынан от районной котельной	газбен на газе				
19			қатты отын мен на твердом топливе				
20	Басқа жұмыстар / Разные работы						

Техникалық паспортқа қоса берілетін құжаттардың тізбесі

Перечень документов, прилагаемых к техническому паспорту:

1. Қабаттық жоспарлар

поэтажные планы

1

2. Қабаттық жоспарларға экспликация

Экспликация к поэтажным планам

1

3. Ерекше белгілері

Особые отметки

ЖШС «Абайжан» бобекжай балабақшасы

Бұйрық №9

02.08.2024ж

Қаплаңбек ауыл округі

«Менгерушіні тағайындау туралы»

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 33-бабына сәйкес,
Токқұлиева Ақжұлдыз Қасымбекқызы 2024жылдың 02 тамыздан бастап
ЖШС «Абайжан» бобекжай балабақшасының менгерушісі қызметіне
тағайындалсын.

Негіз: А.Токқұлиеваның өз өтініші

Балабақша құрылтайшысы



А. Тағаев

ЖШС «Абайжан» бобекжай балабақшасы

Бұйрық №9

02.08.2024ж

Қаптанбек ауыл округі

«Менгерушіні тағайындау туралы»

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 33-бабына сәйкес,
Токқұлиева Ақжұлдыз Қасымбекқызы 2024 жылдың 02 тамыздан бастап
ЖШС «Абайжан» бобекжай балабақшасының менгерушісі қызметіне
тағайындалсын.

Негіз: А.Токқұлиеваның өз өтініші

Балабақша құрылтайшысы



Тағаев



**АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ**

№: KZ17VVB00001001
(номер аттестата аккредитации)

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ВЫДАН

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Профи Сервис"
(наименование организации)

160000, Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район,
Микрорайон Карасу, дом № 5, Квартира 2


(юридический адрес организации)

**и удостоверяет,
что в соответствии с пунктом 19-2) статья 1 Закона
Республики Казахстан "О гражданской защите" данная
экспертная организация аккредитована на выполнение
работ по аудиту в области пожарной безопасности**

**Срок действия аттестата аккредитации
с 21.11.2023**

Председатель комитета

Камалов Рамиль Фаткулович



**Договор на оказание аудиторских услуг
в области пожарной безопасности № 26-06**

с. Кабыланбек

«20» января 2026 г.

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан» именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующей Токкулиевой А. К. действующей на основании приказа, с одной стороны и

ТОО «Каз Профи Сервис» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тлепова А.С. действующего на основании Устава, именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание аудиторских услуг в области пожарной безопасности, для регистрации учета в ДЧС, на объекте расположенного по адресу:

РК, Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Кабыланбек, с. Кабыланбек, ул. Ж.Борашов, д. 61

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1 К началу Аудита предоставить информацию и документацию, предварительно запрашиваемую Исполнителем.

2.1.2 Письменно уведомлять Исполнителя о выполнении обязательств по подготовке документов и отчетности, необходимых для Аудита и о готовности принять специалистов Исполнителя для проведения Аудита;

2.1.3 Обеспечивать представление специалистам Исполнителя всей информации и документации, необходимой для Аудита, включая учредительные и регистрационные документы, планы, проектную документацию и т. д.

2.1.4 По запросу специалистов Исполнителя обеспечивать своевременное и полное предоставление Заказчиком исчерпывающих объяснений в устной и письменной форме относительно вопросов, которые могут возникнуть в ходе Аудита.

2.1.5 Содействовать специалистам Исполнителя в проведении необходимых аудиторских процедур, а также не предпринимать каких-либо действий с целью ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении Аудита. При наличии таких ограничений, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя до начала Аудита. При этом факт наличия таких ограничений подлежит отражению в Аудиторском заключении.

2.1.6 Создавать специалистам Исполнителя необходимые условия для своевременного и качественного Аудита, в том числе предоставить соответствующие помещения для выполнения обязательств по настоящему Договору и хранения документов, обеспечить нормальные условия для работы.

2.1.7 Своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.8 Не оказывать давления на Исполнителя в любой форме с целью изменения его мнения о достоверности соответствия пожарной безопасности Заказчика.

2.3 Заказчик имеет право:

2.3.1 Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся Аудита, а также о нормативных актах, на которых основываются замечания и выводы, сделанные в ходе проведения Аудита.

2.4 Исполнитель обязуется:

2.4.1 На основании представленной Заказчиком информации и документации квалифицированно провести Аудит, руководствуясь действующим законодательством, регулирующим аудиторскую деятельность в Республике Казахстан.

2.4.2 Обеспечивать сохранность документов, получаемых от Заказчика в ходе проведения Аудита, а по его окончании – вернуть их Заказчику.

2.4.3 Не разглашать содержание документов, без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.4.4 Предоставить по запросу Заказчика информацию о требованиях законодательства, касающихся Аудита, а также о нормативных актах, на которых основываются замечания и выводы, сделанные в ходе проведения Аудита.

2.4.5 Предоставить Заказчику после завершения Аудита Аудиторское заключение.

2.4.6 В случаях непредставления информации и документации для Аудита или ее представления не в полном объеме или не в установленные сроки, а также при наступлении обстоятельств, затрудняющих оказание Исполнителем услуг по настоящему Договору – письменно уведомить об этом руководство Заказчика.

2.5 Исполнитель имеет право:

2.5.1 Самостоятельно по своему усмотрению определять формы и методы проведения Аудита. Формы, методы и процедуры Аудита определяются Исполнителем на основании Правил проведения аудита в области пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года № 240 «Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности», Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», внутренних правил (стандартов) Исполнителя (далее – Стандарты), а также условий настоящего Договора.

2.5.2 Обследовать объект Заказчика для получения объективной оценки о состоянии пожарной безопасности объекта, выявления возможности возникновения и развития пожара, воздействие на людей опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

2.5.3 Проверять информацию и документацию Заказчика, связанную с пожарной безопасностью.

2.5.4 Получать от должностных лиц объяснения и дополнительные сведения, необходимые для Аудита, в том числе в письменном виде.

2.5.5 Получать, по согласованию с Заказчиком, от третьих лиц информацию, необходимую для Аудита.

2.5.6 Осуществлять копирование документации Заказчика, на основании которой готовится Аудиторское заключение.

2.5.7 Для рекламных целей обнародовать факт оказания Заказчику услуг по настоящему Договору и характер этих услуг (предмет договора).

3. Порядок оказания и сдачи услуг

3.1 Перед началом Аудита Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию и документацию, предусмотренную п.2.1.1 настоящего Договора. В случае задержки в предоставлении Заказчиком требуемой информации и документации, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе не приступать и/или приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до момента предоставления Заказчиком указанных сведений.

3.1.1 Исполнитель в ходе проведения Аудита составляет проект Отчета (письменной информации), содержащий перечень замечаний и рекомендаций и представляет его исполнительному органу Заказчика.

3.1.2 Уполномоченные представители Заказчика совместно с Исполнителем обсуждают замечания и рекомендации, изложенные в проекте Отчета (письменной информации) Исполнителя, и при необходимости подписывают Протокол обсуждения.

3.2 По итогам Аудита Исполнитель представляет исполнительному органу Заказчика Отчет (письменную информацию), содержащий перечень замечаний и рекомендаций, с учетом результатов их обсуждения с Заказчиком и Аудиторское заключение, составленное в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность в Республике Казахстан.

3.2.1 Факт оказания услуг оформляется соответствующим двусторонним Актом об оказании услуг. Акт об оказании услуг готовит Исполнитель и направляет его Заказчику для подписания в двух экземплярах. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить Исполнителю один экземпляр Акта, подписанный со своей стороны, либо направить письменный мотивированный отказ от приемки услуг. В случае отсутствия отказа по истечении указанного срока услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и с надлежащим качеством, а соответствующий Акт – подписанным с обеих Сторон.

3.2.2 Датой окончания оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору считается дата подписания Акта об оказании услуг.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет **130 000 (сто тридцать тысяч) тенге** без учета НДС.

4.2. «Заказчик» в течении 3-х календарных дней выплачивает «Исполнителю» 70% авансом от стоимости Договора.

4.3 Срок оказания услуги с момента подписания договора в течение двух месяцев, если есть все необходимые условия для выполнения услуг.

4.4 Стоимость консультаций, оказываемых Исполнителем Заказчику во время проведения Аудита, по вопросам, не относящимся к предмету Аудита, оплачивается Заказчиком отдельно на основании Дополнительных соглашений.

5. Сроки оказания услуг

5.1 Аудиторское заключение и Отчет (письменная информация) будут представлены Заказчику не позднее 7 рабочих дней после окончания аудиторской проверки.

5.2 Изменение сроков оказания услуг по настоящему Договору может согласовываться и оформляться Сторонами Дополнительным соглашением в соответствии с п. 11.1. настоящего Договора.

6. Конфиденциальность

6.1 В течение срока действия настоящего Договора и после его прекращения по любым основаниям ни одна из Сторон не будет, без предварительного письменного согласия другой Стороны, разглашать третьим лицам либо опубликовывать, либо допускать опубликование любой информации, которая была предоставлена одной из Сторон в связи с настоящим Договором, либо стала известна одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3 Указанное обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления такой информации по требованию уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.4 Обязательства конфиденциальности, принятые Сторонами по настоящему Договору, не будут распространяться на общедоступную информацию, а именно о самом факте заключения настоящего Договора, и на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине договаривающихся Сторон.

7. Ответственность сторон

7.1 За нарушение условий оплаты, предусмотренных п. 4.4. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика (путем предъявления письменной претензии) выплаты пени в размере 1 % от суммы, подлежащей выплате, за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность предоставленной ему Заказчиком информации и документации. Ответственность за недостоверность информации, содержащейся в таких документах, а также за неточности и ошибки несут лица, подписавшие эти документы.

7.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие Аудиторского заключения законодательству Республики Казахстан, условиям настоящего Договора. При этом Исполнитель будет освобожден от ответственности, если такие нарушения возникли в результате предоставления Заказчиком или третьими лицами недостоверной или неполной информации и документации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, военных действий и т.д. и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий чрезвычайного характера. В этих случаях срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия плюс 10 (Десять) дней.

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, однако не позднее пяти дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, но не позднее 5 (Пяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. Если Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не известила или несвоевременно известила другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, она теряет право ссылаться на эти обстоятельства.

9. Разрешение споров

9.1 В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий относительно толкования, действия или исполнения настоящего Договора, Стороны предпримут все разумные меры для разрешения спора путем переговоров.

9.2 Споры и разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, будут разрешаться в суде города Шымкент.

10. Условия прекращения договора

10.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по взаимному согласию Сторон, выраженному в письменной форме Дополнительным соглашением;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

10.2 Каждая из Сторон имеет право на расторжение настоящего Договора путем письменного уведомления другой Стороны, в случае, если другая допустит существенное нарушение положений настоящего Договора, и такое нарушение не будет устранено в течение 5 (Пяти) дней после получения от другой Стороны письменного уведомления о данном нарушении.

10.3 В случае расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном пунктами 10.1. и 10.2. Согласно настоящего Договора, оплата фактически осуществленных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком на основании письменного отчета Исполнителя о фактически оказанных услугах, согласованного с Заказчиком.

11. Прочие условия

11.1 Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Совершенные таким образом изменения и дополнения будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2 Стороны пришли к соглашению об обоюдном согласии на упоминание наименования и местонахождения друг друга в своих рекламных материалах и в ходе своих маркетинговых мероприятий. При этом каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для того, чтобы не допустить публичных заявлений (высказываний), носящих по отношению к другой Стороне скорее негативный, чем положительный характер, и обуславливающих возможное нанесение ущерба деловой репутации. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему пункту Договора, другая Сторона вправе предъявить требование о возмещении возникших в связи с этим убытков, в пределах стоимости услуг по настоящему Договору.

12. Заключительные положения

12.1 Настоящий Договор содержит полный текст соглашения между Сторонами. После вступления настоящего Договора в силу все имевшие место до заключения настоящего Договора письменные либо устные договоренности между Сторонами в отношении положений настоящего Договора утрачивают силу.

12.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору.

12.3 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель

ТОО «Каз Профи Сервис»

РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, Мкр. Карасу, д. 5, кв. 2

БИН: 230940001740

ИИК: KZ31601A291002901271

АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKZKZK

Заказчик

ТОО "Детский ясли сад "Абайжан"

БИН: 170140019855

Банк: АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК

БИК: EURIKZKA

ИИК: KZ6294815KZT22031751

Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о.

Кабланбек, с. Кабыланбек, ул. Ж.Борашов,

д. 61



Тлепов А.С.



Токқұлиева А. Қ.

Арнайы жогары білімі туралы

ДИПЛОМ

АЖБ № 0085550

Диплом выдан **Жилибаеву**
Зайну Мухитовичу берили.
в 2003 году поступил в **Жокиятау**
техникалық институттан
и в 2007 году окончил **Жокиятау**
техникалық институттан
курс **«Брт қауіпсіздігі» 17041**

Решением Государственной аттестационной комиссии
в 2007 году присвоена квалификация
«**Брт қауіпсіздігі**» инженері

Мектептік аттестаттық комиссияның төрағасы

М.О. **Жокиятау** Ректор

2007 жылғы «9» шілде

Тіркату № 1765

ДИПЛОМ

о высшем специальном образовании

АЖБ № 0085550

Настоящий диплом выдан **Жилибаеву**
Зайну Мухитовичу в том, что он
в 2003 году поступил в **Жокиятау**
технический институт МТС РК
и в 2007 году окончил
полный курс **«Факультета общего обучения**
Жокиятауского технического института
МТС РК 17041, «Личная безопасность»
Решением Государственной аттестационной комиссии
в 2007 году присвоена квалификация
инженер **«Личная безопасность»**

Председатель Государственной
аттестационной комиссии

М.П. **Жокиятау** Ректор

Город «9» июля 2007 года

Регистрационный № 1765

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»

Приказ № 4

Об обеспечении пожарной безопасности

с. Кабыланбек

«05» января 2026 г.

В целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в ТОО «Детский ясли сад «Абайжан», а также обеспечения контроля за выполнением нормативно-правовых актов Республики Казахстан в области пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, соблюдение противопожарного режима, наличие и сохранность первичных средств пожаротушения в ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»,
 - контроль за соблюдением работниками требований пожарной безопасности,
 - ответственность за технически исправное состояние и готовность к действию средств пожаротушения (огнетушителей),
 - ответственность за технически исправное состояние пожарной сигнализации следующего работника: заведующую хозяйственной частью Слуову Б. А.,
2. Заведующую ТОО «Детский ясли сад «Абайжан» Токкүлиеву А. Қ. обязать при приеме на работу проводить вводный, первичный инструктаж.
3. На время отсутствия (болезнь, отпуск и т.д.) ответственных лиц, указанных, обязанности по обеспечению безопасных условий труда возложить на лиц, исполняющих их обязанности.
4. Всем работающим строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности, ответственным работникам осуществлять контроль за соблюдением работниками правил пожарной безопасности и инструкции о мерах пожарной безопасности.
5. Запретить допуск работников до работы без прохождения ими инструктажа по пожарной безопасности.
6. Утвердить прилагаемую Инструкцию по обеспечению противопожарной безопасности с обязательным ознакомлением под роспись всех сотрудников ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан» _____ Токкүлиева А. Қ.



ОО «Юг Азия Сервис»
г. Шымкент, Аль-Фарабийский,
района Спортивный, д.4, кв.36.
ИН 220640035821
ИНН KZ78601A291000592601
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKZZKZ



ОО «Юг Азия Сервис»
РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский,
мкр. Спортивный, д.4, кв.36.
БИН: 220640035821
ИНН: KZ78601A291000592601
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKZZKZ

Протокол № 11-ПТМ-26
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Юг Азия Сервис»

соответствии с приказом (распоряжением) директора ООО «Юг Азия Сервис» от «19» января 2026 г.

1 квалификационная комиссия в составе:

председатель Абилядаева Б.Н.

сост.

Дилбеков А.Б. преподаватель ООО «Юг Азия Сервис»

Измаметов А.А. преподаватель ООО «Юг Азия Сервис»

«19» января 2026 г. приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и
получила следующие результаты:

Ф.И.О. обучающего	Должность	Организация (нез, участок)	Отметка
Ахмедов Ахмед Ахмедович	Заведующий	ООО «Детский ясли сад «Абайжан»	Зачет
Ахмедов Бактыгуль Абдикадыровна	Заведующий хозяйственной частью	ООО «Детский ясли сад «Абайжан»	Зачет

председатель комиссии Абилядаева Б.Н.

сост. комиссии:

Дилбеков А.Б. преподаватель ООО «Юг Азия Сервис»

Измаметов А.А. преподаватель ООО «Юг Азия Сервис»

М.П.

«19» января 2026 г.

ТОО «Юг Азия Сервис»
(полное наименование организации)

присвоение
пожарно-техническому минимуму № 020

Аманжол Бактыгулы Абдыжыров
(фамилия, имя, отчество)

назначен на должность



из ООО «Детский сад «Абайжаны»

Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание в
области пожарной безопасности в объеме пожарно-
технического минимума

Основание: Протокол № 1-ПТМ-26 от 19 января 2026 г
Действителен до 19 января 2029 г

Руководитель Абдыжаева Б.Н.
(учебного центра) (Ф.И.О. (при его наличии))

М.П.

ТОО «Юг Азия Сервис»
(полное наименование организации)

присвоение
пожарно-техническому минимуму № 019

Аманжол Бактыгулы Касымбеков
(фамилия, имя, отчество)

назначен на должность



из ООО «Детский сад «Абайжаны»

Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание в
области пожарной безопасности в объеме пожарно-
технического минимума

Основание: Протокол № 1-ПТМ-26 от 19 января 2026 г
Действителен до 19 января 2029 г

Руководитель Абдыжаева Б.Н.
(учебного центра) (Ф.И.О. (при его наличии))

М.П.

Приказ № 5

Об установлении противопожарного режима

с. Кабыланбек

«05» января 2026 г.

В целях обеспечения пожарной безопасности в ТОО «Детский ясли сад «Абайжан», а также своевременного выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с требованиями, утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 февраля 2022 года № 55

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за пожарную безопасность назначить заведующую хозяйственной частью Слуову Б. А.
2. Назначить ответственными лицами за противопожарное состояние помещений в период проведения в них занятий ответственность возложить на воспитателей.
3. Ответственность за пожарную безопасность в кабинетах возложить на инструкторов по трудотерапии.
4. Сотрудники охраны (сторожа) выполняют свои обязанности по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с инструкцией, уделяя особое внимание обеспечению пожарной безопасности в ночное время.
5. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок, систем вентиляции и отопления назначить ответственного за пожарную безопасность Слуову Б. А.
6. Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей работе руководствоваться с требованиями «Правил пожарной безопасности в Республики Казахстан» (ППБ РК №55 от 21.02.2022 года) «Инструкцией о мерах пожарной безопасности в здании садика и на прилегающей территории». (Приложение 2), обеспечивая строгое соблюдение противопожарного режима всем персоналом и клиентами.
7. Заведующую Токкулиеву А. К. обязать обеспечить проведение со всем персоналом учреждения противопожарного инструктажа два раза в год (январь, июнь). Оформить его проведение в журнале установленной формы. При проведении инструктажей персонала обратить особое внимание на порядок действий в случае возникновения пожара и организацию ежедневного противопожарного осмотра помещений. Организацию инструктажа и прием зачетов от персонала возложить на ответственного за пожарную безопасность Слуову Б. А. Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа определить решением директора. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.
8. В целях пожарной профилактики организовать специальные занятия по изучению правил пожарной безопасности. По окончании провести инструктажи с регистрацией их в журналах установленной формы.
9. С персоналом, выполнение служебных обязанностей которого связано с повышенной пожарной опасностью, проводить пожарно-технические минимумы. Сроки, место и порядок проведения пожарно-технических минимумов, заместителю директора по социальной работе установить своим решением.
10. Поддерживать в готовности к применению имеющиеся средства пожаротушения, пожарную сигнализацию, а также технические средства охраны. Ответственность за содержание и исправность первичных средств пожаротушения возложить на ответственного за пожарную безопасность Слуову Б. А.
11. В целях поддержания пожарной безопасности в зданиях и на территории садика в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Республики Казахстан» (ППБ РК №55 от 21.02.2022 года) установить следующий противопожарный режим:
 - 12.1. Запретить курение во всех помещениях и на территории садика.
 - 12.2. Запретить разведение костров на территории садика и на прилегающей территории.

Оперативно обесточивать электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения.

Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.

Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

12.3. Запретить размещение в электрощитовой горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов. Запретить хранение в помещениях лакокрасочных изделий.

12.4. Огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией и письменного разрешения директора сада.

12.5. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими неисправными электроустановочными изделиями, а также электроприборами, не включенными в опись кабинета.

12.6. По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в помещениях сада вменить обязанность осмотр помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверку исправности электроустановочных изделий, закрытие окон, выключение электропитания и освещения.

12.7. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.), обязано выполнить следующие действия:

немедленно сообщить о случившемся в противопожарную службу (службу спасения) по телефонам «101» и «112», при этом необходимо назвать адрес сада, место возникновения пожара, свою фамилию;

принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работы в здании;

выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания сада.

12.8. Возложить на Слувову Б. А. обязанность по оперативному обесточиванию электроснабжения здания в электрощитовом помещении при возникновении пожара.

13. Утвердить порядок действий должностных лиц в случае возникновения пожара в учреждении (Приложение 3).

14. Иметь на видных местах «Инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях и на прилегающей территории сада», план (схему) эвакуации людей из здания на случай пожара, указатели запасных выходов, таблички с ответственными за противопожарное состояние в каждом кабинете.

15. Назначить из числа сотрудников, способных принимать правильные решения в экстремальных ситуациях, пожарные расчеты для эвакуации людей, принятия первичных мер по тушению пожара, выноса служебных документов и имущества в случаях, когда это не связано с риском для жизни и здоровья, до прибытия пожарных подразделений.

16. При оказании первой помощи, пострадавшим при пожаре руководствоваться «Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшему» (Приложение 4).

17. Заведующей

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением Инструкции и правил пожарной безопасности персоналом;

- устанавливать при необходимости взаимодействие с аварийными службами района, подразделениями органов МВД, МЧС, МЗ;

- обеспечить усиление противопожарного режимов в предпраздничные и праздничные дни;

- распространять среди персонала памятки о мерах пожарной безопасности;

18. Персонал и учащиеся, нарушающих требования Инструкции и правила пожарной безопасности, привлекать к строгой дисциплинарной и административной ответственности.

19. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заведующую Токкулиеву А. К.

Заведующая

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»



Токкулиева А. К.

13

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должность руководителя)
Директор ТОО "Детский ясли сад "Абайжан"

«05» января 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

I. ТОО "Детский ясли сад "Абайжан"

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.

2.2. Все работающие в садике (независимо от занимаемой должности и характера выполняемой работы) обязаны четко знать и строго выполнять установленные в настоящей инструкции правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к взрыву или пожару.

2.3. Директор обязан:

- организовать изучение и обеспечить выполнение настоящей Инструкции всеми работниками садика;

- установить на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях строгий противопожарный режим. Обеспечить соблюдение его всеми сотрудниками и обслуживающим персоналом.

- ежегодно разрабатывать конкретные планы практических мероприятий по совершенствованию уровня противопожарной защиты садика;

- организовать разработку памяток для работников и посетителей и инструкций по пожарной безопасности, исходя из особенностей пожарной опасности отдельных помещений и участков, не допуская при этом снижения требований безопасности, установленных настоящей Инструкцией;

- назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность по каждому участку территории, зданию, сооружению, помещению, инженерной сети;

- организовать и утвердить приказами составы добровольной пожарной дружины и пожарно-технической комиссии, обеспечить их работу в соответствии с действующими положениями;

- установить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, место проведения инструктажа и занятий. Определить перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение данной работы, а также порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение по программам пожарно-технического минимума;

- определить перечень должностей и структурных подразделений, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;

- обеспечить разработку (корректировку) планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара и инструкций к этим планам, проводить не реже одного раза в год практические занятия по их отработке;

- каждое здание, помещение, участок территории садика обеспечить необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, наглядной агитацией, знаками безопасности,

24

системами оповещения людей на случай пожара и содержание их в постоянном исправном состоянии;

- обеспечить своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание систем противопожарной защиты в сроки и объемах, предусмотренных инструкциями предприятий-изготовителей и действующими нормативными документами;

- приказом по учреждению определить порядок проведения огневых, огнеопасных и строительно-монтажных работ;

- обеспечить своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предлагаемых органами государственного пожарного надзора.

III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Содержание территории.

3.1.1. Территория сада должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючего мусора и отходов.

3.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоносточникам постоянно следует содержать в исправном состоянии и не загромождать их; зимой они должны систематически очищаться от снега.

3.1.3. При закрытии отдельных участков дорог (проездов) для их ремонта или для других целей администрация сада должна уведомлять об этом пожарную охрану.

3.1.4. Запрещается складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянка автомобилей в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, а также ближе 15 м от них.

3.2. Содержание зданий и помещений.

3.2.1. При эксплуатации электрических сетей и электрических приборов запрещается:

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией или автоматами с завышенным номиналом;

- применять для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки некалиброванные плавкие вставки («жучки»);

- закреплять электрические лампы с помощью веревок и ниток, подвешивать светильники и люстры непосредственно на электрических проводах, затемнять электролампочки с помощью горючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, за исключением холодильников, термостатов и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы, при этом на дверях помещений с наличием таких приборов должны вывешиваться соответствующие таблички;

- пользоваться электронагревательными приборами (плитками, кипятилниками, утюгами и т.п.) вне специально отведенных помещений;

- устраивать в электрощитовых какие-либо мастерские по ремонту электрооборудования и использовать их для хранения материалов и различных предметов;

- устраивать воздушные линии электропередачи над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над складами для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов;

- складировать горючие материалы над и под электрощитами и приборами сигнализации, загромождать подъезды и подступы к электрощитам, электросборкам и т.п.;

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы;

- использовать выключатели, штепсельные розетки в качестве вешалок для одежды и других предметов, а также закрывать участки открытой электропроводки горючими материалами;

- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через палаты пациентов и комнаты посетителей, складские помещения, а также через пожароопасные и взрывоопасные зоны;

3.2.2. Расстояние от электрических светильников, электропроводов, электроустановочных изделий до горючих материалов, веществ, изделий и т.п. должно быть не менее 0,5 м.

IV. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

4.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника учреждения является спасение жизни людей.

4.2. Директор сада, а также обслуживающий персонал в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.) должны:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, четко назвав адрес сада, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность и фамилию, номер телефона;

- дать сигнал тревоги местной добровольной пожарной дружине, сообщить дежурному по саду или директору (в рабочее время);

- принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эвакуацию людей начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения;

- для встречи прибывшей пожарной части (добровольной пожарной дружины) необходимо из персонала сада выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди;

- на случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для служебного расследования произошедшего пожара (загорания) должна быть назначена комиссия с участием в ней представителя органа государственного пожарного надзора для установления обстоятельств, причины пожара, виновных лиц, условий, способствовавших его возникновению и разработки профилактических мероприятий. По результатам расследования составляется акт и при необходимости издаются соответствующие приказы.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»

Начат январь 2026 г.

Окончен _____ 20__ г.

**АКТ приемки в эксплуатацию
автоматической пожарной сигнализации**

г. Сарыагаш

«24» декабрь 2022 г.

комиссия, назначенная: ТОО «Детский ясли сад «Абайжан» Байбосынова Г.А.
выданным от «24» декабрь 2022 г. № в составе:

председателя-представителя заказчика: Байбосынова Гульнара Абдиманановна
(фамилия, имя, отчество)

членов комиссии-представителей:

пожарной организации ИП «SAD qatirsizdik qorganu»
(должность, фамилия, имя, отчество)

пусконаладочной организации ИП «SAD qatirsizdik qorganu»
(должность, фамилия, имя, отчество)

осуществила проверку выполненных работ и установила:

пожарно – пусконаладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка
пожарная сигнализация смонтированная на объекте: ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»
(наименование установки) (наименование объекта)

по проекту, разработанному (составленному) ДПО Сарыагаш
(наименование организации)

Монтажные работы выполнены: ИП «SAD qatirsizdik qorganu»
(наименование организации)

«24» декабрь 2022 г. по «24» декабрь 2022 г.

Пусконаладочные работы выполнены: ИП «SAD qatirsizdik qorganu»
(наименование пусконаладочной организации)

«24» декабрь 2022 г. по «24» декабрь 2022 г.

и при этом установлено следующее оборудование: пожарный дымовой оптико электронный
поисковый-17шт.

Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недостатки устранены (при
необходимости указать в приложении к настоящему акту).

заключение комиссии:

установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы.
принять принятой в эксплуатацию с с «24» декабрь 2022 г. с оценкой качества
выполненных работ на хорошо (отлично, хорошо, удовлетворительно)
комиссия:

Члены комиссии: Байбосынова Г.А.

(подпись)

Джуманов Д.О.



**Договор на оказание услуг № 26-11
на обслуживание пожарной сигнализации**

с. Кабыланбек

«05» января 2026 г.

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан» именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующей Токкулиевой А. К. действующей на основании приказа, с одной стороны и

ТОО «Юг Азия Сервис» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Абильдаевой Б.Н. действующей на основании Устава, именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить Работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации на объекте «Заказчика» по адресу:

Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Кабыланбек, с. Кабыланбек, ул. Ж.Борашов, д. 61

1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить Работу «Исполнителя».

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязуется:

2.1.1. Выполнять Работы, согласно п.1.1. настоящего Договора и Приложения №1;

2.1.2. Выполнять Работы надлежащего качества с соблюдением всех обязательных требований, установленных настоящим Договором и нормативно правовыми актами Республики Казахстан, согласно СНиП, в сроки настоящего Договора, а также с предоставлением в двух экземплярах Акта выполненных работ.

2.1.3. Выполнять Работы своими силами и средствами.

2.1.4. «Исполнитель» обязуется произвести прием-сдачу с предоставлением счета-фактуры.

2.2. «Исполнитель» имеет право;

2.2.1. Выполнять Работы досрочно.

2.2.2. Приостановить выполнение Работ в случаях нарушения «Заказчиком» сроков оплаты Работ, установленных разделом 3 настоящего Договора.

2.3. «Заказчик» обязуется:

2.3.1. Передать объект «Исполнителю» для выполнения Работ.

2.4. «Заказчик» имеет право;

2.4.1. Приостановить оплату в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» условий настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) тенге.

3.2. При изменении видов и объемов работ по Договору стороны обязуются заключить дополнительное соглашение.

3.3. Оплата «Заказчиком» производится путем перевода денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». Заказчик производит предоплату в размере 100% от заявленного объема.

3.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

3.5. Стороны несут друг перед другом ответственность в установленном порядке согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

4. Форс-мажорные обстоятельства

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, а также за задержку их выполнения по Договору, если таковые явились следствием непреодолимой силы (стихийное бедствие или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить), а также военных действий, забастовок и т.д., влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.

4.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления.

4.3. Если одна из Сторон оказывается не в состоянии выполнить свои обязательства по

говору в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор.

5. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

В случае просрочки оплаты за предоставленные услуги «Заказчик» уплачивает неустойку в % от неоплаченной суммы согласно счета за каждый банковский день просрочки, но не ее 5 % от суммы задолженности за отчетный период.

В случае просрочки сдачи выполненных работ «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф, из расчета 0,01% от суммы Договора.

Оплата штрафных санкций не освобождает Сторон от выполнения договорных обязательств.

Право Сторон настоящего Договора требовать оплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, возникает с даты направления другой Стороне уведомления о начислении штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

6. Порядок разрешения споров

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, разногласия между Сторонами решаются Специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Сроки действия договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2026 года.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или организации, стороны обязаны письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить друг другу о произошедших изменениях.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель О «Юг Азия Сервис» г.Шымкент, Аль-Фарабийский, ул. Спортивный, д.4, кв.36. Т: 220640035821 К: KZ78601A291000592601 «Народный банк Казахстана» KNSBKKZK	Заказчик ТОО "Детский ясли сад "Абайжан" БИН: 170140019855 Банк: АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК БИК: EURIKZKA ИИК: KZ6294815KZT22031751 Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Қабланбек, с. Кабыланбек, ул. Ж.Борашов, д. 61
 Абильдаева Б.Н.	 Токқұлиева А. Қ.

Приложение №1
к договору № 26-11
от 05.01.2026 г.

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во (объем)	Общая сумма без НДС
1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	Одна услуга	12 мес.	175 000,00

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ТОО «Юг Азия Сервис»



Директор
М.П.

Абильдаева Б.Н.

«ЗАКАЗЧИК»

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»



Заведующая

Токқұлиева А. Қ.

22.

График выполнения работ по техническому обслуживанию
пожарной сигнализации на 2026 год

Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2026г												
ТОО «Ясли сад Айдын Али»	30.01.2026	27.02.2026	31.03.2026	30.04.2026	29.05.2026	30.06.2026	31.07.2026	31.08.2026	30.09.2026	30.10.2026	30.11.2026	31.12.2026

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ТОО «Юг Азия Сервис»



Абильдаева Б.Н..

«ЗАКАЗЧИК»

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»



Токқұлиева А. Қ.

ОО «Юг Азия Сервис»
г. Шымкент, Аль-Фарабийский,
мкр. Спортивный, д.4, кв.36.
ИН: 220640035821
ИНН: KZ78601A291000592601
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKZZK



ОО «Юг Азия Сервис»
г. Шымкент, Аль-Фарабийский,
мкр. Спортивный, д.4, кв.36.
ИН: 220640035821
ИНН: KZ78601A291000592601
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKZZK

« января 2026 года

АКТ проверки работоспособности пожарной сигнализации

иссия в составе представителей:

зчика: ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»

рядчика: ТОО «Юг Азия Сервис» в лице директора Абилядаевой Б.Н.

Исполнитель составил настоящий акт в том, что система пожарной сигнализации в здании оложенном, по адресу: Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Кабланбек, с. Кабыланбек, ул. Рашидов, д. 61 находится в работоспособном состоянии.

Все работы по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации одятся ТОО «Юг Азия Сервис», в соответствии с договором на оказание услуг №26-11 от .2026 года.

Проверили работоспособность и проверили профилактические работы, устранили внешние нические повреждения разъемов, электропроводок, комплектующего оборудования, проверка чего положения и работоспособности переключателей и контрольно-сигнальных ламп, стности пайки и крепления элементов на монтажных панелях;

-Проверили резервный источник питания. Проверили автоматические переключения питания с чего на резервный. Тестировали аккумуляторы.

-Произвели внешний осмотр системы и всех ее частей на присутствии пыли и загрязнений, лических повреждений, проверка прочности крепежа. Проверка всей системы на госпособность, Коррекция настроек оборудования. Заменяли изношенные детали, ремонт правных элементов

Исполнитель:

ТОО «Юг Азия Сервис»

1.п.



Заказчик:

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»



(подпись)

Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Кабыланбек, ул. Ж.Борашов, д. 61

ГО «Детский центр «Авантаж»

ЖУРНАЛ

учёта первичных средств пожаротушения

начат _____
НОЯБРЬ 2024 г.

ОКОНЧЕН « ____ » _____
г.

АКТ

Сдачи-приемки в эксплуатацию огнезащитной
обработки объекта огнезащиты

11 ноября 2025 г.

с. Кабыланбек

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Исполнителя ТОО «Каз Профи Сервис», в лице директора Тлепова А.С. с одной стороны, и представитель Заказчика ТОО «Детский ясли сад «Абайжан», в лице заведующей Токкулиевой А. К.

представители сторон произвели приёмку и сдачу огнезащитных работ по обработке деревянных конструкций по адресу: Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Кабыланбек, с. Кабыланбек, ул. Мухоморов, д. 61

представители сторон установили, что огнезащитная обработка произведена огнезащитным составом «Негорин-МС-Д».

представители сторон установили, что огнезащитная обработка была выполнена в соответствии с правилами и техническими условиями.

выполненные огнезащитные работы соответствуют требованиям нормативной и (или) технической документации СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – «Негорин-МС-Д» для древесины «Негорин-МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020, серия RU 171012.

работу, выполненную ТОО «Каз Профи Сервис», по обработке деревянных конструкций ачного перекрытия кровли сада А 121 м² считать принятой.

оставлен на 1 листе в 2 экземплярах

Исполнитель:

ТОО «Каз Профи Сервис»



Тлепов А.С.

Заказчик:

ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»



Токкулиева А. К.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00279/21

Серия RU № 0271012



Орган по сертификации

Орган по сертификации «СЭРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ДЕРЖИНСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл., Тосненский р-н, гп Федоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ RU ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, электронная почта: info@serc.ru.

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСФОРМЕР» место нахождения: 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, г. ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 110Б, ОФИС 13, адрес места осуществления деятельности: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Восточное, дом 110Б, офис 13, ОГРН: 1025201768294, номер телефона: +78313272310, адрес электронной почты: info@negorin.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСФОРМЕР» место нахождения: 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, г. ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 110Б, ОФИС 13, адрес места осуществления деятельности: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Восточное, дом 110Б

Декларация

гласит, что продукция, изготовленная из древесины и материалов на ее основе, растворы состава огнезащитного для древесины марки «НЕГОРИН-МС-Д», плотностью раствора от 1,01 г/см³ до 1,19 г/см³, выпускаемые по ТУ 20.59.59-043-52.470838-2020 «Состав огнезащитный для древесины «НЕГОРИН-МС-Д»», соответствует требованиям

ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

Соответствует требованиям

технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

акта № ПМ93-179/06-2021, выданного 08.06.2021 испытательным центром «СЭРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA RU 21НМ93; акта анализа состояния производства № 550-СС/01-2021, от 18.01.2021, органом по сертификации «СЭРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ RU ПБ74.

Дополнительная информация

53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 и 5.2). Обеспечивает высокую эффективность при расходе рабочего состава не менее 500 г/м². Устойчив к старению. Условия хранения по ГОСТ 9580-5-2009. Хранение состава в виде раствора осуществлять в герметично закрытой таре поставщик в пожаро-безопасном помещении при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С. Не допускать воздействия солнечных лучей, открытого огня, искр. При температуре ниже 0 °С, рабочий состав теряет свои свойства.

ДЕЙСТВИЕ С 11.06.2021

ПО 10.06.2022

Подпись

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Федорова Наталья Александровна
(ФИО)

Зинина Александра Константиновна
(ФИО)



Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр
пожарной и
промышленной безопасности»
РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA



KZ. T. 16. E 0435

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1202/1-Д от «29» ноября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	29 ноября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ТОО «Каз Профи Сервис» Адрес: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, мкр. Карасу, д. 5, кв. 2.
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка №102 от 29.11.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499- 034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615- 1-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Номер партии, дата изготовления	№ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00289/21 от 25.06.2021
8.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ТОО «Каз Профи Сервис» Адрес: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, мкр. Карасу, д. 5, кв. 2.
9.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции здания ТОО "Детский ясли сад "Абайжан", расположенный по адресу: Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Кабланбек, с. Кабыланбек, ул. Ж.Борашов, д. 61, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
10.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011.
11.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка путем распыления, общая площадь 121 м ² , п.9.4.10 и 11 СТ РК 615-1-2011.
12.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011.
13.	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
14.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15.	Дата отбора образцов	28.11.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000524421FC44D

DOC ID KZFSCNK20250000524421FC44D

Электронный документ подписан в Documentolog Business

39

16. Результат испытаний:

Явления	Норма по НД	Фактически
Образец с маркировкой № 1	-самостоятельное горение после отключения газовой горелки не наблюдается; -сквозное прогорание до образования отверстия не наблюдается; -обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства не наблюдается; - полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора не наблюдается;	
Образец с маркировкой № 2		
Образец с маркировкой № 3		
Образец с маркировкой № 4		
Образец с маркировкой № 5		
Образец с маркировкой № 6		
Вывод	Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления: - самостоятельное горение после отключения газовой горелки; - сквозное прогорание до образования отверстия; - обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; - полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора	

DOC ID KZFSCHK20250000524421FC44D

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID KZFSCNK20250000524421FC44D
Тип документа Документ
Имя TOO "Детский ясли сад "Абайжан"
Статус Завершен
Рег. Номер:
Рег. Дата:
Количество страниц 2
Подписи 1

Информация об отправителе

Отправитель TOO "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Адрес 178.89.127.154

Информация о получателях

Получатель 1 Отправлено по email

Информация о подписантах

Подписал(а) ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Имя TOO "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность Директор
Адрес 178.89.127.154
Email too_cppb@mail.ru
Идентификатор ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись MIWwQYJ. tdzc3Rg==
Дата подписания 29.11.2025 15:34

DOC ID KZFSCNK20250000524421FC44D

DOC
UMENT
41



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

ИН: 140140006095

наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:

варищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"

юридический адрес:

Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р. Исметова, д. 1

фактический адрес:

Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

область аккредитации приведена в информационной системе.



ноября 2025 года

АКТ
замера изоляция электропроводок
(оказания услуг)

нижеподписавшиеся:

исполнитель: ТОО «Каз Профи Сервис»

иссия в составе представителей:

ставитель: Монтажной организации ТОО «Каз Профи Сервис» Инженер Егоров Г.

звела измерения сопротивления изоляции электропроводок.

бочее напряжение 0,4 кВ

оляция измерена мегаомметром ЭСО201/1-Г

одской номер № 24376003

кт: ТОО "Детский ясли сад "Абайжан", Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Қабланбек, с.

данбек, ул. Ж.Борашов, д. 61

ные контрольных приборов:

Наименование	Тип (сечение и марка)	Изоляция, МОм	Заключение
одной кабель ТП-Щ 1	АВВГ 3х35х1х16	А-О 70 В-О 140 С-О 80 АВ 500 ВС 170 СА 450	Норма

Наименование участка питающего кабеля (провода) и оборудования	Сопротивление изоляции, МОм							Норма, не менее, МОм
	L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-PE	
Распределительный Кабель АВВГ-7х4	20	20	20	20	20	20	-	0,5
Распределительный Кабель ПУНП-5х4	18	18	18	18	18	18	-	0,5

полнительные проверки: проведен визуальный осмотр электрических проводов и кабелей, состояние

етворительное;

ловия окружающей среды при проведении испытаний: испытания проведены в помещениях, температура

жающего воздуха 3 ± -1 °C;

рмативно-технические документы: ПТЭЭП, ПУЭ РК;

мерительные приборы:

Наименование	Тип	Заводской №	Характеристики		Дата проверки
			Напряжение, В	Погрешность	
омметр	ЭСО201/1-Г	70560	100-500	± 15 %	10.11.2025

ключение на соответствие требованиям НТД: данные измерений соответствуют «Нормам испытания

рооборудования и аппаратов электроустановок потребителей».

СТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

КОМИССИЯ ЗАКАЗЧИКА

О. Егоров Г.
Письмо
ТОО «Каз Профи Сервис»
г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, Мкр. Карасу, д. 5, кв. 2
БИН: 230940001740
ИИК: KZ31601A29100291002901271

Ф.И.О. Токкулиева А. К.
Подпись
БИН 170140013055

**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
от 10 ноября 2025г.**

Исполнитель: ТОО «Каз Профи Сервис»

Объект: ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»

**Адрес: Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Қабланбек, с. Кабыланбек, ул.
Ж.Борашов, д. 61**

Регистрационный номер №0122

«Өрт және өнеркәсіптік
қауіпсіздік орталығы»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Электротехникалық
зертхана

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Центр пожарной и
промышленной безопасности»
Электротехническая
лаборатория

ПРОТОКОЛ № 1

измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводов
от 10 ноября 2025г.

Исполнитель: ТОО «Каз Профи Сервис»

Объект: ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»

Адрес: Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Қабланбек, с. Кабыланбек, ул.
Ж.Борашов, д. 61

Исполнитель:

1. Рабочее напряжение 0,4 кВ
2. Изоляция измерена мегаомметром ЭСО201/1-Г
3. Заводской номер № 24376003

Результаты измерений

Наименование	Тип (сечение и марка)	Изоляция, МОм	Заключение
Силовой кабель ТП-Щ 1	АВВГ 3х35х1х16	A-O 70 B-O 140 C-O 80 AB 500 BC 170 CA 450	Норма

Наименование участка питающего кабеля (провода) и оборудования	Сопротивление изоляции, МОм							Норма, не менее, МОм
	L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-PE	
Распределительный Кабель АВВГ-7х4	20	20	20	20	20	20	-	0,5

Регистрационный номер №0122

«Өрт және өнеркәсіптік
қауіпсіздік орталығы»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Электротехникалық
зертхана

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Центр пожарной и
промышленной безопасности»
Электротехническая
лаборатория

ПРОТОКОЛ № 1

измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводов
от 10 ноября 2025г.

Исполнитель: ТОО «Каз Профи Сервис»

Объект: ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»

Адрес: Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Қабланбек, с. Кабыланбек, ул.
Ж.Борашов, д. 61

Исполнитель:

- Рабочее напряжение 0,4 кВ
- Изоляция измерена мегаомметром ЭСО201/1-Г
- Заводской номер № 24376003

Результаты измерений

Наименование	Тип (сечение и марка)	Изоляция, МОм	Заключение
Этот кабель ТП-	АВВГ 3х35х1х16	A-O 70 B-O 140 C-O 80 AB 500 BC 170 CA 450	Норма

Наименование участка входящего кабеля (провода) и оборудования	Сопротивление изоляции, МОм							Норма, не менее, МОм
	L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-PE	
Предельный Кабель АВВГ-7х4	20	20	20	20	20	20	-	0,5

Регистрационный номер №0122

распределительный Кабель ПУНП-5х4	18	18	18	18	18	18	-	0,5
--------------------------------------	----	----	----	----	----	----	---	-----

2. Дополнительные проверки: проведен визуальный осмотр электрических проводов и кабелей, состояние удовлетворительное;
3. Условия окружающей среды при проведении испытаний: испытания проведены в помещениях, температура окружающего воздуха $3 \pm -1^\circ \text{C}$;
4. Нормативно-технические документы: ПТЭЭП, ПУЭ РК;
5. Измерительные приборы:

Наименование	Тип	Заводской №	Характеристики		Дата проверки
			Напряжение, В	Погрешность	
Мегомметр	ЭСО201/1-Г	70560	100-500	$\pm 15\%$	10.11.2025

6. Заключение на соответствие требованиям НТД: данные измерений соответствуют «Нормам испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей».

Регистрационный номер №0122

«Өрт және өнеркәсіптік
қауіпсіздік орталығы»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Электротехникалық
зертхана

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Центр пожарной и
промышленной безопасности»
Электротехническая
лаборатория

ПРОТОКОЛ № 2

измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с
заземляющим контуром или основным пунктом заземления
от 10 ноября 2025г.

Исполнитель: ТОО «Каз Профи Сервис»

Объект: ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»

Адрес: Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Қабланбек, с. Кабыланбек, ул.
Ж.Борашов, д. 61

результаты измерений

Место расположения и наименование оборудования	Сопротивление в Омах					Корпуса щитов и прочих аппаратов	Примечание
	Корпус оборудования	Двигатель	Пускатели или рубильники	Пусковая кнопка	Газовые трубы после пускателя		
Контур заземления	0,05					0,05	в норме

Регистрационный номер №0122

«Өрт және өнеркәсіптік
қауіпсіздік орталығы»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Электротехникалық
зертхана

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Центр пожарной и
промышленной безопасности»
Электротехническая
лаборатория

ПРОТОКОЛ № 3

измерения сопротивления заземлителей и контуров заземления
от 10 ноября 2025г.

Исполнитель: ТОО «Каз Профи Сервис»

Объект: ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»

Адрес: Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, с. о. Қабланбек, с. Кабыланбек, ул.
Ж.Борашов, д. 61

Рабочее напряжение –0,4 кВ

Связь между заземлениями установок до 1000 В – имеется

Состояние погоды на день измерения + 19 С

Допустимая величина сопротивления заземления электроустановки
4 Ома

Измерение проводилось омметром типа М-416 зав №198541

Результаты измерений

№	Наименование	Сопротивление в Ом	Заключение
1	2	3	4
I.	Общий контур заземления	2,6	в норме

Регистрационный номер №0122

Квитанция о подписании

Дополнительная информация

Идентификатор документа: KZFSCNK2025000052423691ADF
Тип документа: Документ
Тема: ТОО «Детский ясли сад «Абайжан»
Статус: Завершен

Ссылка:

Код:

Объем страниц: 5
Печать: 1

Информация об отправителе

Отправитель: ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Контакт: 178.89.127.154

Информация о получателе

Получатель 1: Отправлено по email

Информация о подписантах

Подписант (а): ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Организация: ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность: Директор
Контакт: 178.89.127.154
Email: too_cppb@mail.ru
Подпись: ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись: МІІWxAYJ. XLMtH+MtW
Дата и время подписания: 10.11.2025 15:19



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

40140006095

наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"

почтовый адрес:

г. Шымкент, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Родовая, д. 1

фактический адрес:

г. Шымкент, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

стандарты соответствия: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)


тип оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

сфера аккредитации приведена в информационной системе.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

ТОО «Каз Профи Сервис» 5 листов

Подпись



Тлепов А.С.

« 30 »

сентября 2026 года

М.П.

