

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2021 жылғы 20 тамыздағы
№ ҚР ДСМ-84 бұйрығына
290-қосымша
Приложение 290
к приказу Министра
здравоохранения
Республики Казахстан
от " " 2021 года №
Нысан
Форма
А4 Форматы
Формат А4

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы " " № _____ бұйрығымен бекітілген № 290/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық- эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық- эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»		Медицинская документация Форма № 290/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от " " 2021 года № _____

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ76VWF00166891
Дата: 22.05.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Т.О. Сарыағаш ауданы, Қабланбек а.о. Кабыланбек е.м. Ж.Боращов көшесі №61 мекен - жайыда орналасқан. ЖШС «Абайжан» бөбекжай бала- бақшасының қосымша ғимараты

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 16.05.2024 15:27:05 № KZ08RYS00631600**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Абайжан" бөбекжай балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Т.О. Сарыағаш ауданы, Қабланбек а.о. Кабыланбек е.м. Ж.Боращов көшесі №61 мекен - жайыда орналасқан ЖШС «Абайжан» бөбекжай бала-бақшасы. БСН: 170140019855. тел нөмірі:**



87783267171. Құрылтайшы: Тагаев Ж.Ә.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ТО, Сарыағаш ауданы, Кабланбек а.о, Қабыланбек е.м. Ж.Борашев көшесі №61 мекен - жайда орналасқан ЖШС «Абайжан» бөбекжай бала-бақшасы. БСН: 170140019855. тел нөмірі:87783267171. Құрылтайшы: Тагаев Ж.Ә. Мектепке дейінгі тәрбиеу және оқыту
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі тәрбиеу және оқыту объектілері

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы 16.05.2024ж KZ08RYS00631600 санды жазған өтініші, ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің зертханалық хаттамалары.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **қажет емес**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Абайжан» бөбекжай-бақша» ЖШС-нің қосымша ғимараты Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Кабланбек а/о, Қабыланбек е/м, Ж.Борашев көшесі №61 мекен-жайында орналасқан. Балабақшаға 09.02.2017 жылы №Х.08.Х.КЗ70VBS00058820 сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды 2 (екі) топқа берілген.

Қосымша 1 (бір) топқа, 25 (жиырма бес) - балаға санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу үшін 16.05.2024ж. №KZ08RYS00631600 өтініш түсірген. Объектінің ғимараты ыңғайластырылған типтегі үй-жайларда орналасқан. Объектінің аумағы толық қоршалған. Балабақша аумағы сыртқы жасанды жарықпен жабдықталған. Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ нысан орналаспаған. Аумағында балалардың әрбір жас топтары үшін жеке ойын алаңдары қарастырылған, алаңдарының көлемдері балалардың санына қарай бір орынға кемінде 4м2 қарастырылған. Қосымша 1-топқа жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған кемінде 20м2 (едендері ағаштан жасалынған) 1-көлеңке қалқа қарастырылған. Объект аумағы абаттандырылған, таза. Жер учаскесіне кіру жолдарына, көлікпен өту жолдарына, қоқыс жинағыштарға, ойын алаңдарға апаратын жолдары қатты жабынмен жабдықталған. Жаңбыр және еріген суды бұруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар сақталған, жиналған суды ағызып жіберетін арық, суағар қарастырылған.

Ауыз суы ауылдың орталықтандырылған су құбырына жалғанған, қосымша 1 тонналық сыйымдылық қарастырылған. Балабақшаның барлық бөлмелерге ауыз су құбыр жүйесі кіргізілген. Ыстық су су қыздырғышы (аристон) арқылы, ыстық су тұрақты үздіксіз беріледі. Ыстық және салқын су персоналдың және балдардың барлық жуу ванналарына және раковиналарына, қол жууға арналған раковиналарға араластырғыштар орнатылып, жүргізілген. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз. Сарқынды суларды қабылдау жер асты су өткізбейтін сыйымдылықта балабақшаның жеке септик арқылы жүзеге асырылады. Сарқынды су жүйелерінің, сыйымдылықтың санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық, ақаусыз.

Жарық жүйесі табиғи және жасанды. Барлық терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемімен орындалған. Жасанды жарықтандыру үшін диодты шамдар орнатылған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылған. Шамдарға плафондар орнатылған. Өндірістік үй-жайларда, тамақ өнімдерін сақтауға және өткізуге арналған үй-жайларда, оларды тамақ өнімдеріне әйнектердің зақымдануынан және түсуінен қорғауды, жарқырауды тудырмайтын жарқылдың болмауын көздейтін шырақтар орнатылған. Ылғалдың бөлінуіне байланысты өндірістік үй-жайларда ылғалдан қорғайтын шамдар пайдаланылған. Жарық жүйесі ақаусыз.

Желдеткіші табиғи есік, терезе арқылы және механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіш жүйелерімен жабдықталған. Барлық үй-жайларының барлық терезелерінде тұтастықты бұзбай, жәндіктерден алынатын жуылатын қорғаныш торлар орнатылған, мүмкіндігімен оларды жууды қамтамасыз ететін конструкциямен пайдаланылады. Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш камералары таза, механикалық зақымдары, тоғыту іздері, герметикалығының бұзылуы жоқ. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз.

Барлық үй-жайларындағы ішкі қабырғаларының, еденінің, еденге төселген линолеумдерінің бүтіндігі бұзылмаған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (санитариялық тораптар,) қабырғалары,



арақабырғалары, едендері (кемінде 1,5м. биіктікте) күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдардан - кафелден жасалған, қабырғалар мен арақабырғалардың беті тиісті технологиялық операция жүзеге асырылатын шектегі деңгейге дейін барлық биіктік бойынша тегіс. Еденнің беті сырғымайтын материалдардан, тегіс су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып қарастырылған. Есіктердің беті тегіс, сіңірмейтін және ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдардан көзделген. Барлық үй-жайларын ішкі әрлеу улы емес әрлеу материалдарын пайдалана отырып, зақымдамай жүргізіледі.

Ғимараттың жылыту жүйесі табиғи газ арқылы жүргізілген, жылы еденмен қамтылған, ақаусыз. Ғимаратта бір-бірінен жас ерекшелігіне байланысты топтық оқшаулау қағидасы сақталған. Топта сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен қамтамасыз етілген. Балалардың киіміне арналған шкафтары жеке таңбаланған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Жиназбен (орындықтармен, столдармен, шкафтармен), жұмсақ, қатты, мүкәммалдарымен толық қамтамасыз етілген. Балабақшадағы топтың санитариялық тораптарында орнатылған унитаждары, қол жуғыш раковиналары балалардың бой-жас ерекшеліктеріне және жиынтықтары бала санымен сәйкес келеді, яғни әр топтың санитариялық торапта 3 унитаз және 3 раковина қарастырылған, 1 таяз иілгіш шлангідегі себезгі торы бар табандық қойылған, ақаусыз жұмыс істеп тұр. Ыстық су топтың санитариялық тораптарында балаларға жуылатын раковиналарына қосылған, ақаусыз. Санитариялық торапта балаларға қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық қарастырылған, ақаусыз жұмыс істеп тұр. Балалардың орамалдарына қабырғаға ілінетін жеке ілгіштермен қамтамасыз етілген. Топтарда буфет тарату орындары араластырғышы бар (ыстық су Аристон арқылы және суық суға) жуғыштармен жабдықталған. Балалардың күндізгі ұйқысы үшін 2 (екі) қабатты керуеттер қарастырылған. Ойыншықтар және өңдеуге арналған ыдыстар қарастырылған. Жинау мүкәммалдары таңбаланған, арнайы бөлінген орында сақталады. Желдету топтарда есік, терезе арқылы жүргізіледі. Топтық және оқу үй-жайларында терезе әйнектерін бояуға жол берілмеген. Жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі көзделген. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемнен орындалған. Топтық үй-жайларындағы, медициналық кабинетте ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2м. биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Жәндіктер және кеміргіштер, буынаяқтылар анықталмады.

Бір балаға санитариялық нормаға сай сақталады. бірінші топтың ойын - жатын бөлмесінің ауданы - 77,5 м2, киім шешетін бөлме - 21м2, дәретхана ауданы - 16,8 м2.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК ТО филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің 25.04.2024ж №РО-24-01455/1331/2548-2550 санды метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 25.04.2024ж №РО-24-01455/1331/2473-2474 санды жарықты өлшеу хаттамасы, 25.04.2024ж №2024-1331/408-01/РО-24-01455 санды электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, 24.04.2024ж №РО-24-01455 №944 санды суды үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 25.04.2024ж №2024-1331/1137/РО-24-01455 санды орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зертханалық зерттеу хаттамалары.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4



I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТО, Сарыағаш ауданы, Қабланбек а.о, Қабыланбек е.м. Ж.Борашов көшесі №61 мекен - жайда орналасқан. ЖШС «Абайжан» бөбекжай бала- бақшасының қосымша ғимараты

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно- эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығымен бекітілген "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» санитариялық қағидаларына, "Коммуналдық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 26 шілдедегі № ҚР ДСМ-67 бұйрығы, "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы, "Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сарыағаш ауданы, көшесі С.Ысмайлов, № 53 үй (Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))




Республиканское государственное учреждение «Сарыагашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Сарыагашский район, улица С.Исмаилов, дом № 53

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Тултаев Нуркат Васильевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Сарыағаш аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау
басқармасы
Сарыағашское районное управление по защите прав
потребителей

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.08.X.KZ70VBS00058820

Дата: 09.02.2017 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Сарыағаш ауданы Капланбек ауыл округі Капланбек ауылы, Борашев көшесі №61 "Абайжан бөбекжай балабақшасы" ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимараты.

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 02.02.2017 12:16:41 № KZ08RBP00058633**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли сад "Абайжан", Сарыағашский район с/о Капланбек с Капланбек Борашев 61**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Сарыағаш ауданы Капланбек ауыл округі Капланбек ауылы, Борашев көшесі №61 «Абайжан» бөбекжай балабақшасы» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимаратын, мектепке дейінгі тәрбие.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес.**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **«Абайжан» бөбекжай балабақшасы» ЖШС құрылтайшысы А.Байбосынованың Сарыағаш ауданы Капланбек ауыл округі Капланбек ауылы, Борашев көшесі №61 «Абайжан» бөбекжай балабақшасы» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимаратын тексеріп, санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы 30.01.2017 жылғы өтініші бойынша бөбекжай балабақшасы ғимаратын жоспардан тыс тексеру актісі, «Абайжан» б.б.б.» ЖШС тіркеу құжаттары; Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, ЖШС жарғысы, жалға алу келісім шарты, жерге жекеменшік құқығын беретін АКТ, техникалық түгендеу іс-қағазы 011-31227 23.01.2017 жылғы, 08.02.2016 жылғы залалсыздандыру жұмыстарына келісім-шарт.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес.**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **«ҰСО» ШЖҚ РМ ОҚО филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің №2016-5-36 24.01.2017ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы; №№2016-5-5 24.01.2017ж дозиметриялық бақылау хаттамасы, №2016-5-17 24.01.2017ж ауадағы радонды өлшеу хаттамасы; №2016-5-40 24.01.2017ж жарықтануды өлшеу хаттамасы; №2016-5-45 24.01.2017ж жабық үй-жайлардың ауасынан сынама алу мен зерттеу хаттамасы**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Сарыағаш ауданы Капланбек ауыл округі Капланбек ауылы, Борашев көшесі №61 «Абайжан» бөбекжай балабақшасы» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимараты арнайы қайта құрылған 1 қабатты 3 ғимаратта орналасқан. Ауласы қоршалған, жүру жолдары бетоннан жасалған. Ойын алаңшалары жасалған. Ауыз суы ауылдық ауыз су жүйесіне қосылған, қосымша қажетке сәйкес арнайы ыдыс қойылған, Лас суға жергілікті бетондалған септик жасалған. Жылу жүйесі орталықтандырылған, табиғи газға арналған қазандыққа жалғанған, жылытуға арналған батареялар орнатылған. Жарықтануы табиғи және жасанды, электр жарықтандыру нүктелері орнатылған. Ауа ауысуы табиғи терезе көздері арқылы. Бала-бақшаның топтық бөлмелерінің қабырғаларының әрленуі майлы-клеялы сулы эмульсия, едендері тақтай, линолиум төселген.

Бөбекжайбалабақшасында екі топ ашуды жоспарланған, оның ішінде бірінші топ қабылдау - киім шешінетін бөлмесі 18,6 ш.м, ойын бөлмесі 32,0 ш.м, жатын бөлмесі 21,7 ш.м, 16,4 ш.м; санитариялық торап – түбекхана бөлмесі 12,0 ш.м; екінші топ қабылдау - киім шешінетін бөлмесі 30,0 ш.м, ойын бөлмесі 50,0 ш.м, жатын бөлмесі 21,9 ш.м, 29,6 ш.м, 16,3 ш.м; санитариялық торап – түбекхана бөлмесі 12,5 ш.м; 12,5 ш.м; Топтық оқшаулау сақталған. Топтың шешінетін бөлмесі сырт киім шкафтармен және отыратын орындықпен жабдықталған, таңбаланған. Жатын және ойын бөлмесі балалардың бой өрісіне сәйкес кереуеттерімен, отыратын стол, орындықтарымен және шкафтармен жабдықталған, санитариялық торап-бөлмесімен қамтылып, санитарлық-техникалық жабдықтар орнатылған. Жеке бас гигиенасы сақтау үшін қол жуғыштары, балалардың жеке сүлгілері арналған. Асхана блогы екі бөлмеден тұрады, 29,6 ш.м, асхана бөлімі, буфет – тарату, ыдыстарды жуу бөлмесі ұйымдастырылған, бөлімнің едендері, қабырғалары, есік, терезелері санитарлық талапқа сәйкестендірілген. Газбен, электрмен істейтін технологиялық құрал жабдықтармен, тоңазытқышпен ыдыс жуу ванналары, құрал-саймандармен қамтамасыз етілген, сөрелер, шкафтар, столдар орнатылған. Ас әзірлеу плитасының үстінен ауа алмастырғыш зонты қойылған, қажеттілігіне қарай ыдыс аяқтар қоятын сөрелері бар. Қойма бөлмесі бөлек орналасқан, ауданы 50,0 ш.м. Медициналық бөлім бір бөлмеден тұрады, алаңы 12,2 ш.м., қабырғаларының әрленуі санитариялық қағидаларға сәйкестендірілген, едендері кафелденген, қажетті медициналық құрал жабдықтар, жиназдар, құрал-саймандармен қамтамасыз етілген. Кір жуатын бөлім екі бөлмеден тұрады, жалпы алаңы 16,5 ш.м., үтіктеу бөлімі, кір жуу бөлімі ұйымдастырылған, кір жуу бөлімінің еденінің қабырғаларының әрленуі санитарлық талаптарға сәйкестендірілген, кір жуу машинасы, су ысыту қондырғысы, шкаф орнатылған. Қатты және жұмсақ инвентарлармен қамтамасыз етілген. Қоқыс жинайтын алаң қарастырылған, темір жәшік қойылған. Қызметкерлерге және балаларға арналған дәретхана қарастырылған. ҚР ҰЭМ ТҚКК Ұлттық сараптау орталығы ШЖҚ РМК ОҚО филиалы Сарыағаш аудандық бөлімі тарапынан тарапынан зертханалық-аспаптық өлшеу жүргізілген, ауытқулар



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

«ҰСО» ШЖҚ РМ ОҚО филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің №2016-5-36 24.01.2017ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы; №2016-5-5 24.01.2017ж дозиметриялық бақылау хаттамасы, №2016-5-17 24.01.2017ж ауадағы радонды өлшеу хаттамасы; №2016-5-40 24.01.2017ж жарықтануды өлшеу хаттамасы; №2016-5-45 24.01.2017ж жабық үй-жайлардың ауасынан сынама алу мен зерттеу хаттамасы

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Сарыағаш ауданы Қаптанбек ауыл округі Қаптанбек ауылы, Борашев көшесі №61 "Абайжан бөбекжай балабақшасы" ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимараты.

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ҰЭМ 17.03.2015 жылғы №217 бұйрығымен бекітілген «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларға сай келеді.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Балабақша ғимаратына бала саны ҚР ҰЭМ 17.03.2015 жылғы №217 бұйрығымен бекітілген санитарлық қағидалардың 2 қосымшасы 3-ші кестесіне сәйкес болып, саби тобы үшін ойын бөлмесі бір балаға кемінде 2,5 ш.м, жатын бөлмесі бір балаға 1,8 ш.м есебімен: мектепке дейінгі топта ойын бөлмесі кемінде 2,0 ш.м, жатын бөлмесі кемінде 2,0 ш.м; қабылдау - киім шешінетін бөлме ауданы бір балаға кемінде 0,7 ш.м, дәретхана ауданы бір балаға кемінде 0,8 ш.м болуы қарастырылсын. Топтардың толықтырылуы осы санитарлық қағиданың №11 қосымшасына сәйкес жүргізілсін.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Сарыағаш аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Сарыағашское районное управление по защите прав потребителей

Исмаилова, 53.

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Оразымбетов Спандияр

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



